LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB – Ronda de la Font del Carme s/n
E-08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

Applus

CERTIFICATO

Organismo Notificato N° 0370

ENAC CERTIFICACIÓN N° OC-P/009

No. 0370-CPR-1150

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E CALORE. PARTE 3: SPECIFICHE PER GLI EVACUATORI FORZATI DI FUMO E CALORE: GAMMA **MP – PMA – PMA/c (400°/120 MIN)**

Fabbricato da:

CIESSE, S.R.L.
VIA U. BOCCIONI, 5 - Z.I. MANCASALE
42100 REGGIO EMILIA (ITALIA)

E fabbricato nella fabbrica di produzione:

CIESSE, S.R.L.
VIA U. BOCCIONI, 5 - Z.I. MANCASALE
42100 REGGIO EMILIA (ITALIA)

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma

EN 12101-3:2002, EN 12101-3:2002/AC:2005

nell'ambito del sistema <1> sono applicati e che **il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.**

Questo certificato fu emesso per la prima volta in 25 febbraio 2011 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative. In data 18 marzo 2016 si conferma questo certificato.

L'ispezione di sorveglianza si realizzerà prima di febbraio 2017

Bellaterra, 18 marzo 2016

Applus
LGAI Technological Center, S.A.
Jordi Brufau Redondo
Director General

Applus
LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Director, Product Conformity B.U.

Questo documento non é valido senza l'annesso técnico corrispondente, il cui numero coincide con quello del certificato.

LGAI

LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB s/n – Ronda de la Font del Carme, s/n
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.appluslaboratories.com

ANESSO TECNICO 0370-CPR-1150

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

PRODOTTO

- Ventilatore testato dentro del forno
- Ventilatore F400 - 120 min
- Uso duale
- Ventilatore testato in posizione orizzontale
- Flusso d'aria vertical. Flusso d'aria dal motore alle palle .
- Ventilatore testato con motore Rognoni F400 2 hours
- Ventilatore testato a 50 Hz e 400V
- Classe neve: non applicabile
- I dati tecnici completi della gamma classificata sono dettagliati nel dossier tecnico e nella relazione della gamma N° 11/2526-516

CARATTERITICHE ESSENZIALI	CAPITOLO NELLA NORMA EUROPEA	LIVELLI O CLASSI MANDATARI
Ritardo della risposta	6.4 & 6.5.2.	NA
Affidabilità operativa	6.7	NA
Efficacia di estrazione dei gas e dei fumi caldi. Parametri di prestazione in condizioni di incendio	6.1, 6.2, 6.3 & 6.8	F400(120)
Resistenza al fuoco: - Perdita di fumo - Stabilità meccanica	6.1.2	PASS
Possibilità di aprisi in determinate condizioni ambientali	6.4	NA
	6.5.1	SL0
	6.6	NA

PASS; NPD = Prestazione Non Determitata, NA = Non Applicabile

- Listato dei ventilatori resistenti al fuoco **MP - PMA - PMA/c** (400°/120 min).

LGAI Technological Center, S.A. N.I.F A63207492

LGAI

LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB s/n – Ronda de la Font del Carme, s/n
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.appluslaboratories.com

ANESSO TECNICO 0370-CPR-1150

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

GAMMA MP - PMA - PMA/c

Modello	potenza (kw)	poli motor	nº di palle	Diametro (mm)	DIMENSIONE MOTORE 100	112	132	160	180	200
402B	3	2	7	400	X					
402-404B	3,1/0,81	2 -- 4	7	400	X					
452A	3	2	7	450	X					
452-454A	3,1/0,81	2 -- 4	7	450	X					
502A	5,5	2	7	500			X			
502-504A	5,9/1,5	2 -- 4	7	500			X			
562A	5,5	2	7	560			X			
562-564A	5,9/1,5	2 -- 4	7	560			X			
634C	2,2	4	8	630	X					
634-638C	2,6/0,66	4 -- 8	8	630	X					
714C	4	4	8	700		X				
714-718C	4,9/1,3	4 -- 8	8	700		X				
716-718B	1,4/0,6	6 -- 8	8	700		X				
804A	3	4	8	800	X					
804B	4	4	8	800		X				
804C	5,5	4	8	800			X			
806C	1,5	6	8	800	X					
804-808C	6,1/4,8	4 -- 8	8	800			X			
806-808A	1,4/0,6	6 -- 8	8	800		X				
904A	5,5	4	8	900			X			
904B	7,5	4	8	900			X			
904C	11	4	8	900				X		
906B	2,2	6	8	900		X				
906C	4	6	8	900			X			
904-908B	9/2,2	4 -- 8	8	900				X		
904-908C	12/3,0	4 -- 8	8	900				X		
906-908B	2,8/1,1	6 -- 8	8	900			X			
1004B	7,5	4	11	1000			X			
1004C	11	4	11	1000				X		
1006A	2,2	6	11	1000		X				
1006B	3	6	11	1000			X			
1006C	5,5	6	11	1000			X			

LGAI Technological Center, S.A. N.I.F A63207492

LGAI

LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB s/n – Ronda de la Font del Carme, s/n
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.appluslaboratories.com

ANESSO TECNICO 0370-CPR-1150

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

1004-1008C	12/3,0	4 -- 8	11	1000				X		
1006-1008C	5,5/2,6	6 -- 8	11	1000				X		
1126A	3	6	11	1120			X			
1126B	4	6	11	1120			X			
1126-1128A	3,5/1,5	6 -- 8	11	1120			X			
1126-1128B	5,5/2,6	6 -- 8	11	1120				X		
1126C	5,5	6	11	1120			X			
1256A	5,5	6	11	1250			X			
1256B	7,5	6	11	1250				X		
1256C	11	6	11	1250				X		
1256-1258A	5,5/2,6	6 -- 8	11	1250				X		
1256-1258C	11/5,0	6 -- 8	11	1250					X	
1406A	15	6	11	1400					X	
1406C	22	6	11	1400						x

LGAI Technological Center, S.A. N.I.F A63207492

LGAI Technological Center, S.A.